

Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych

KT 233 ds. Konstrukcji Murowanych

Interpretacja postanowień PN-EN 771-1+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 1: Elementy murowe ceramiczne

Treść zapytania

Czy wskazując wybrany domyślny zestaw właściwości użytkowych A, B lub C zgodnie z Podrozdziałem 6.2. w kodzie towarzyszącym oznakowaniu CE wyrobu budowlanego spełniony jest warunek przekazania w informacji towarzyszącej oznakowaniu CE danych o poziomach lub klasach zadeklarowanych właściwości użytkowych, czy też mimo wszystko w ramach tworzonego kodu poza wskazaniem wybranego zestawu wartości domyślnych należy przywoływać literalnie domyślne wartości właściwości użytkowych dla wybranego zestawu, choć zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podrozdziale 6.2. normy nie czyni się tego?

Treść odpowiedzi

Jeżeli informację towarzyszącą oznakowaniu CE sporządzono podając kod według Podrozdziału 6.2 i podano pozostałe informacje według ZA.3 to wymaganie dotyczące podania poziomu lub klas deklarowanych właściwości użytkowych zostało spełnione. Nie ma wymagania podawania tych informacji dodatkowo (wielkości, poziomów, klas, kategorii, grup) w formie opisowej.